

«УТВЕРЖДАЮ»

должность

подразделение

организация

\_\_\_\_\_ ФИО

«    » месяц 2022 года

**СИСТЕМНЫЙ ПЛАН****действий по принципу «обратного отсчета» при подготовке к мероприятиям стадиона и прилегающей территории****по службе пожарной безопасности**

День подготовки до начала мероприятия	Выполняемые действия, принимаемые меры	Отметка о выполнении	Роспись
Д-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контроль устранения замечаний по предыдущему мероприятию.</li> <li>• Письменное информирование службы МЧС о планируемом проведении спортивно-массового мероприятия.</li> </ul>		
Д-9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контроль устранения замечаний по предыдущему мероприятию.</li> <li>• ТО и ППР автоматических установок порошкового пожаротушения*.</li> </ul> <p>*Примечание: здесь и далее типовые виды работ по службе пожарной безопасности приведены в качестве примера и выполняются с учетом наличия на конкретном объекте соответствующего оборудования.</p>		
Д-8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контроль устранения замечаний по предыдущему мероприятию.</li> <li>• ТО и ППР автоматических установок порошкового пожаротушения.</li> <li>• ТО и ППР автоматических установок газового пожаротушения.</li> </ul>		

Д-7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ТО и ППР автоматической системы пожарной сигнализации.</li> </ul>		
Д-6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ТО и ППР автоматической системы оповещения и управления при пожаре, в т.ч. системы обратной связи.</li> </ul>		
Д-5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ТО и ППР системы водяного пожаротушения пожарных кранов на сухотрубках.</li> <li>• Укомплектованность пожарных кранов на сухотрубках.</li> <li>• Информирование подрядной компании, проводящей ТО и ППР, о времени проведения матча (в случае использования услуг сторонней организации).</li> </ul>		
Д-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ТО и ППР системы спринклерного пожаротушения.</li> <li>• Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода.</li> <li>• ТО и ППР системы пожаротушения лафетных стволов.</li> <li>• Проверка наличия свободного доступа к пожарным гидрантам.</li> </ul>		
Д-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ТО и ППР противодымной вентиляции.</li> <li>• Проверка подтверждения прибытия пожарного автомобиля с расчетом в день проведения матча.</li> </ul>		
Д-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контроль работоспособности автоматики систем пожарной безопасности стадиона.</li> <li>• Проверка наличия свободного доступа к путям эвакуации.</li> </ul>		
Д-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контроль работоспособности автоматики систем пожарной безопасности стадиона.</li> <li>• Проведение внепланового инструктажа с диспетчером пожарного поста.</li> <li>• Проведение внепланового инструктажа с работниками подрядной компании, проводящей ТО и ППР систем пожарной безопасности.</li> <li>• Проведение внепланового инструктажа с работниками ДПД.</li> <li>• Проверка наличия свободного доступа к путям эвакуации.</li> <li>• Проверка обеспечения свободного проезда в радиальных проездах.</li> <li>• Проверка обеспечения свободного прохода с трибун на уровень футбольного поля.</li> <li>• Контроль прибытия пожарного автомобиля с боевым расчетом.</li> <li>• Доклад о готовности службы к проведению мероприятия.</li> </ul>		
День матча	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оперативное устранение возникающих неисправностей в системах пожарной безопасности.</li> </ul>		